

AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 4 ADET 12V 90 AH AKÜ

- Akünün anma gerilimi 12 Volt, anma kapasitesi 90 Amper/Saat olacaktır.
- Aküler asitli (sulu) tipte olacaktır.
- Akülerde kırık, çatlak, deformasyon ve kutup başlarında siliklik, pas, küf olmayacaktır.
- Üretim tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 6 ay olacaktır.
- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olacak ve ürüne ait garanti belgesi malzeme ile beraber teslim edilecektir.
- Firma hangi marka için teklif verdiğini teklif evrağında belirtmesi gerekir.
- Yerli menşeli marka aküler tercih edilecektir.

2. 2 ADET 12V 105 AH AKÜ

- Akünün anma gerilimi 12 Volt, anma kapasitesi 105 Amper/Saat olacaktır.
- Aküler asitli (sulu) tipte olacaktır.
- Akülerde kırık, çatlak, deformasyon ve kutup başlarında siliklik, pas, küf olmayacaktır.
- Üretim tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 6 ay olacaktır.
- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olacak ve ürüne ait garanti belgesi malzeme ile beraber teslim edilecektir.
- Firma hangi marka için teklif verdiğini teklif evrağında belirtmesi gerekir.
- Yerli menşeli marka aküler tercih edilecektir.

HAZIRLAYAN

Cihan CADİROĞLU

Makine Mühendisi