



T.C.
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı



22.02.2021

TEKNİK ŞARTNAME

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM VE BAKIM ŞARTNAMESİ

1. Söndürücü içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin söndürme etkili, %90 mono amonyum fosfat esaslı olacaktır.(TSE EN 615 standardı özelliklerini taşıy bir kimyasal madde olacaktır.)
2. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür verecektir.
3. İhtiyaç duyulan yangın söndürme cihazları bayrak kırmızı boya ile boyanacaktır.
4. TSE 'nin ilgili normuna göre (TS 862 EN-3) teste tabi tutulan ve test sonucunda kullanılamaz duruma gelen yangın söndürme cihazları için HURDA RAPORU tanzim edilir. Bu cihazlar rapor eşliğinde ilgili Müdürlüğümüze iade edilir.
5. Test-dolum ve bakım raporları firma yetkilisi tarafından imzalanır.(Firma kaşesi ve kişi kaşesi ile birlikte)
6. Değiştirilen parçanın yerine TSE ve CE standartlarına uygun yenileri cihaza monte edilir.
7. Dolum ücretleri teklifte belirtilen kimyevi madde fiyatları üzerinden ödenir. Ayrıca işçilik ücreti ödenmez.
8. Yüklenici firma tarafından dolumu yapılan yangın söndürme cihazları ve değiştirilen parçalar 2 YIL garantili olacaktır.
9. İki yıllık garanti süresi içerisinde doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalarda yüklenicinin hatasından dolayı veya kimyevi maddelerin özelliğini kaybettiğinden, manometre basınç göstergelerinin düştüğünden yedek parçaların kalitesinde meydana gelen bozulmalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak kimyevi maddeler yeniden doldurularak parçalar yeniden değiştirilerek karşılanır. Doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalar TS 862 EN-3 normlarına uygun olmalıdır.
10. Cihazların muayene ve bakımları TS ISO 11602 'ye göre yapılacaktır.
11. Cihazlar gövde itibari ile deformeye uğramış ya da 6 yıllık Test Basınç Sürelerini bitirmiş ise işi yapan firma tarafından yeniden bir teste tabi tutulur. Test bilgileri bir tutanak ile kuruma teslim edilir.
12. Dolum ve bakımı yapılan cihazlar sondajlama usulü 1 adet seçilerek yangın söndürme tatbikatında kullanılır. Söndürme testinde başarılı olunduktan sonra yüklenici firmaya ödeme yaptırılır. Aksi halde cihazlar yeniden doldurtulur. Test ücreti ve boşalan cihazların doldurulması yüklenici firmaya aittir.

Kenan ÖZHAN
İtfaiye Eri

Kadir ERDOĞAN
İtfaiye Mdhl.Şb.Müd.V.